

Alerta Informativa - Villanueva

06 de mayo de 2024

Ingreso de material de arrastre por creciente del Río Villanueva, genera colmatación del sistema de desarenador.

Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P., informa a los usuarios del municipio de Villanueva, La Guajira, que se puede presentar ausencia y/o intermitencia del servicio de acueducto, debido a que el día de hoy 6 de mayo de 2024 se presentó colmatación de uno de los desarenadores, el cual quedó deshabitado y puede generar reducción del caudal de operación, nuestro equipo se encuentra trabajando y comprometido para habilitarlo en el menor tiempo posible.



Veolia Aguas de La Guajira, agradece la comprensión de sus usuarios y recuerda que nuestros canales de comunicación se encuentran habilitados para resolver cualquier inquietud.

Nuestros canales de comunicación:

 @Veoliaguajira  Veolia Colombia  (3168334774)

Contacto

Mary Carmen Orozco
Coordinadora de Comunicaciones Veolia Aguas de La Guajira

Esteban Rodriguez
Gerente General Veolia Aguas de La Guajira